

# CERTYFIKAT

**Nr C/29/2019/K5**

Potwierdzający, że

***Kocioł wodny z ręcznym zasypem paliwa typu Ogniwo Classic DS18  
o mocy nominalnej 18 kW  
zasilany węglem kamiennym***

produkowany przez:

***Spółdzielnia Metalowo – Odlewnicza „OGNIWO”  
ul. Tumidajskiego 3  
38 – 340 Biecz***

**Spełnia wymagania 5 klasy.**

Badania energetyczno – emisyjne kotła z ręcznym zasypem paliwa typu Ogniwo Classic DS18 o mocy nominalnej 18 kW przeprowadzono zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5:2015 w Pracowni Badań Kociołów, Laboratorium Centrum Badań Środowiska SORBCEM Sp. z o.o. Wyniki badań zostały zamieszczone w sprawozdaniu z badań nr 29/2019 z dnia 05.02.2019 r. Certyfikat został wydany na prośbę Zleceniodawcy. Certyfikat obowiązuje jeżeli producent nie wprowadza żadnych zmian technicznych w produkowanym urządzeniu, bez uzgodnienia zastosowanych zmian z Laboratorium wykonującym badanie.

Kocioł przeznaczony do pracy wyłącznie z instalacją wyposażoną w zasobnik ciepła.

Data wystawienia certyfikatu: 05.02.2019 r.

Kierownik Pracowni Badań Kociołów

mgr inż. Arkadiusz Ciepliński

Prezes Zarządu

mgr Zdzisław Brajlich

Laboratorium akredytowane w zakresie badań energetyczno - emisyjnych kotłów grzewczych nr AB 1302.  
Szczegółowy zakres akredytacji znajduje się na stronach Polskiego Centrum Akredytacji.

